SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RUA LEOPOLDINA, 177 CENTRO
CNPJ 24115255/0001-68
CEP. 36740.000 RECREIO-MG.

LAUDO BACTERIOLÓGICO

NOME(local) :RECREIO
ENDEREÇO:RUA LEOPOLDINA,177
CIDADE:RECREIO -MG
DATA DA COLETA: 28/09/2026 HORA DA COLETA: 12:10
TIPO DE ENSAIO:Bacteriológico /Físico-químico
CLASSIFICAÇÃO:ÁGUA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetro	Resultado	Valor de Referência
Turbidez	1,00	De 0 a 5,0 Ut
Ph	7,0	De 6,0 a 9,0
Residual de cloro	0,50	De 0,2 a 2,0mg/l
Fluoretos	---	Até 1,5mg/l
Gás Carbônico	---	Não determinado
Alcalinidade	---	Não determinado
Cor Aparente	4,0	De 0 a 15Hz
Temperatura da água	22	Não determinado
Temperatura ambiente	32	Não determinado
Coliformes totais	0/100 ml	0 em 95% / 100ml
E.COLI	0/100 ml	0 em 100ml
UFC	0/100 ml	Até 500/ml

OBS.: Valores de referência acima citados estabelecidos pela portaria 888 do Ministério da Saúde válidos em qualquer ponto do sistema de distribuição.
Os resultados se restringem às amostras coletadas.
Os valores citados acima referem-se ás médias encontradas nas amostras coletadas no mês de SETEMBRO de 2026.

Leonardo de Souza Pina
CRQ-MG 02409015

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RUA LEOPOLDINA, 177 CENTRO
CNPJ 24115255/0001-68
CEP. 36740.000 RECREIO-MG.

LAUDO BACTERIOLÓGICO

NOME(local) :ANGATURAMA
ENDEREÇO:ANGATURAMA
CIDADE:RECREIO -MG
DATA DA COLETA: 28/09/2026 HORA DA COLETA: 14:00
TIPO DE ENSAIO:Bacteriológico /Físico-químico
CLASSIFICAÇÃO:ÁGUA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetro	Resultado	Valor de Referência
Turbidez	3,49	De 0 a 5,0 Ut
Ph	6,9	De 6,0 a 9,0
Residual de cloro	1,00	De 0,2 a 2,0mg/l
Fluoretos	---	Até 1,5mg/l
Gás Carbônico	---	Não determinado
Alcalinidade	---	Não determinado
Cor Aparente	3,4	De 0 a 15Hz
Temperatura da água	23	Não determinado
Temperatura ambiente	30	Não determinado
Coliformes totais	0/100 ml	0 em 95% / 100ml
E.COLI	0/100 ml	0 em 100ml
UFC	0/100 ml	Até 500/ml

OBS.: Valores de referência acima citados estabelecidos pela portaria 888 do Ministério da Saúde válidos em qualquer ponto do sistema de distribuição. Os resultados se restringem às amostras coletadas.

Leonardo de Souza Pina
CRQ-MG 02409015

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RUA LEOPOLDINA, 177 CENTRO
CNPJ 24115255/0001-68
CEP. 36740.000 RECREIO-MG.

LAUDO BACTERIOLÓGICO

NOME(local) :BARREIROS
ENDEREÇO:BARREIROS
CIDADE:RECREIO -MG
DATA DA COLETA: 28/09/2026 HORA DA COLETA: 13:30
TIPO DE ENSAIO:Bacteriológico /Físico-químico
CLASSIFICAÇÃO:ÁGUA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetro	Resultado	Valor de Referência
Turbidez	5,40	De 0 a 5,0 Ut
Ph	7,1	De 6,0 a 9,0
Residual de cloro	1,00	De 0,2 a 2,0mg/l
Fluoretos	---	Até 1,5mg/l
Gás Carbônico	---	Não determinado
Alcalinidade	---	Não determinado
Cor Aparente	17,3	De 0 a 15Hz
Temperatura da água	23	Não determinado
Temperatura ambiente	30	Não determinado
Coliformes totais	0/100 ml	0 em 95% / 100ml
E.COLI	0/100 ml	0 em 100ml
UFC	0/100 ml	Até 500/ml

OBS.: Valores de referência acima citados estabelecidos pela portaria 888 do Ministério da Saúde válidos em qualquer ponto do sistema de distribuição.
Os resultados se restringem às amostras coletadas.
1) Inconformidade:TURBIDEZ ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO
2) Inconformidade: COR ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO

Leonardo de Souza Pina
CRQ-MG 02409015

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RUA LEOPOLDINA, 177 CENTRO
CNPJ 24115255/0001-68
CEP. 36740.000 RECREIO-MG.

LAUDO BACTERIOLÓGICO

NOME(local) :CONCEIÇÃO DA BOA VISTA
ENDEREÇO:CONCEIÇÃO DA BOA VISTA
CIDADE:RECREIO -MG
DATA DA COLETA: 28/09/2026 HORA DA COLETA: 13:00
TIPO DE ENSAIO:Bacteriológico /Físico-químico
CLASSIFICAÇÃO:ÁGUA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetro	Resultado	Valor de Referência
Turbidez	0,39	De 0 a 5,0 Ut
Ph	6,5	De 6,0 a 9,0
Residual de cloro	0,50	De 0,2 a 2,0mg/l
Fluoretos	---	Até 1,5mg/l
Gás Carbônico	---	Não determinado
Alcalinidade	---	Não determinado
Cor Aparente	1,0	De 0 a 15Hz
Temperatura da água	23	Não determinado
Temperatura ambiente	30	Não determinado
Coliformes totais	0/100 ml	0 em 95% / 100ml
E.COLI	0/100 ml	0 em 100ml
UFC	0/100 ml	Até 500/ml

OBS.: Valores de referência acima citados estabelecidos pela portaria 888 do Ministério da Saúde válidos em qualquer ponto do sistema de distribuição. Os resultados se restringem às amostras coletadas.

Leonardo de Souza Pina
CRQ-MG 02409015